

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości następujące planowane i nieplanowane odstawienia jednostek wytwórczych o mocy powyżej 100 MW.

### Planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

#### Planned and unplanned outages of production units Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Dane zakładu i podstawowe parametry Main information and characteristic					Planowane ubytki mocy Planned outages				Nieplanowane ubytki mocy Unplanned outages			
Elektrownia Powerplant	Jednostka* Unit	Typ Type	Max. moc zamówiona w gazie ziemnym Gas capacity	Moc osiągalna elektryczna brutto Electrical capacity	Ubytek mocy elektrycznej Electrical Outage	Ubytek mocy w gazie ziemnym Gas Outage	Od From	Do To	Ubytek mocy elektrycznej Electrical Outage	Ubytek mocy w gazie ziemnym Gas Outage	Od From	Do To
-	-	-	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[MW]	[kWh]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.	GT 1	n]WCD	292,5	48,79	48,79	270,0	2013.05.29 23:45	2013.07.01 08:20				
	GT 2	n]WCD		48,79	48,79		2013.05.29 22:30	2013.07.01 22:20				
	ST	n]WCD		31,32	31,32		2013.05.29 23:41	2013.07.01 12:15				
	<b>Razem</b>		<b>292,5</b>	<b>128,90</b>	<b>128,90</b>	<b>270,0</b>						

\*W Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. zainstalowano trzy jednostki wytwórcze: GT1, GT2 i ST o mocy poniżej 50MW każda. Paliwem podstawowym dla turbin gazowych jest gaz ziemny E (GZ-50).