

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości następujące planowane i nieplanowane odstawienia jednostek wytwórczych o mocy powyżej 100 MW.

Planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Planned and unplanned outages of production units Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

| Dane zakładu i podstawowe parametry | | | | | Planowane ubytki mocy | | | | Nieplanowane ubytki mocy | | | |
|---|--------------|-------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Main information and characteristic | | | | | Planned outages | | | | Unplanned outages | | | |
| Elektrownia | Jednostka* | Typ | Max. moc zamówiona w gazie ziemnym | Moc osiągalna elektryczna brutto | Ubytek mocy elektrycznej | Ubytek mocy w gazie ziemnym | Od | Do | Ubytek mocy elektrycznej | Ubytek mocy w gazie ziemnym | Od | Do |
| Powerplant | Unit | Type | Gas capacity | Electrical capacity | Electrical Outage | Gas Outage | From | To | Electrical Outage | Gas Outage | From | To |
| - | - | - | [MW] | [MW] | [MW] | [MW] | [yyyy-mm-dd hh:mm] | [yyyy-mm-dd hh:mm] | [MW] | [kWh] | [yyyy-mm-dd hh:mm] | [yyyy-mm-dd hh:mm] |
| Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. | GT 1 | n]WCD | 292,500 | 48,79 | 48,79 | 270,0 | 2015-06-04 17:00 | 2015-06-06 17:00 | | | | |
| | GT 2 | n]WCD | | 48,79 | 48,79 | | 2015-06-04 17:10 | 2015-06-06 17:10 | | | | |
| | ST | n]WCD | | 31,32 | 31,32 | | 2015-06-04 17:05 | 2015-06-06 20:10 | | | | |
| | Razem | | 292,500 | 128,90 | 128,90 | 270,0 | | | | | | |

*W Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. zainstalowano trzy jednostki wytwórcze: GT1, GT2 i ST o mocy poniżej 50MW każda. Paliwem podstawowym dla turbin gazowych jest gaz ziemny E (GZ-50).