

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości następujące planowane i nieplanowane odstawienia jednostek wytwórczych o mocy powyżej 100 MW.

Planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Planned and unplanned outages of production units Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Dane zakładu i podstawowe parametry					Planowane ubytki mocy				Nieplanowane ubytki mocy			
Main information and characteristic					Planned outages				Unplanned outages			
Elektrownia	Jednostka*	Typ	Max. moc zamówiona w gazie ziemnym	Moc osiągalna elektryczna brutto	Ubytek mocy elektrycznej	Ubytek mocy w gazie ziemnym	Od	Do	Ubytek mocy elektrycznej	Ubytek mocy w gazie ziemnym	Od	Do
Powerplant	Unit	Type	Gas capacity	Electrical capacity	Electrical Outage	Gas Outage	From	To	Electrical Outage	Gas Outage	From	To
-	-	-	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[MW]	[kWh]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.	GT 1	nJWCD	292,500	48,79	48,79	270,0	2015-06-03 22:20	2015-06-06 22:20				
	GT 2	nJWCD		48,79	48,79		2015-06-04 17:10	2015-06-08 06:20				
	ST	nJWCD		31,32	31,32		2015-06-04 17:05	2015-06-06 23:10				
	Razem		292,500	128,90	128,90	270,0						

*W Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. zainstalowano trzy jednostki wytwórcze: GT1, GT2 i ST o mocy poniżej 50MW każda. Paliwem podstawowym dla turbin gazowych jest gaz ziemny E (GZ-50).