

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości następujące planowane i nieplanowane odstawienia jednostek wytwórczych o mocy powyżej 100 MW.

Planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Planned and unplanned outages of production units Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Dane zakładu i podstawowe parametry Main information and characteristic					Planowane ubytki mocy Planned outages				Nieplanowane ubytki mocy Unplanned outages			
Elektrownia Powerplant	Jednostka* Unit	Typ Type	Max. moc zamówiona w gazie ziemnym Gas capacity	Moc osiągalna elektryczna brutto Electrical capacity	Ubytek mocy elektrycznej Electrical Outage	Ubytek mocy w gazie ziemnym Gas Outage	Od From	Do To	Ubytek mocy elektrycznej Electrical Outage	Ubytek mocy w gazie ziemnym Gas Outage	Od From	Do To
-	-	-	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[MW]	[kWh]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]
Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.	GT 1	n]WCD	292,500	48,79	48,79	270,0	2015-08-11 22:20	2015-08-14 02:10				
	GT 2	n]WCD		48,79	48,79		2015-08-12 13:42	2015-08-14 16:30				
	ST	n]WCD		31,32	31,32		2015-08-11 22:10	2015-08-14 06:40				
	Razem		292,500	128,90	128,90	270,0						

*W Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. zainstalowano trzy jednostki wytwórcze: GT1, GT2 i ST o mocy poniżej 50MW każda. Paliwem podstawowym dla turbin gazowych jest gaz ziemny E (GZ-50).