

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości następujące planowane i nieplanowane odstawienia jednostek wytwórczych o mocy powyżej 100 MW.

Planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Zmiana **Planned and unplanned outages of production units Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.**

| Dane zakładu i podstawowe parametry Main information and characteristic | | | | | Planowane ubytki mocy Planned outages | | | | Nieplanowane ubytki mocy Unplanned outages | | | |
|--|--------------------|-------------|--|---|---|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Elektrownia Powerplant | Jednostka* Unit | Typ Type | Max. moc zamówiona w gazie ziemnym Gas capacity [MW] | Moc osiągalna elektryczna brutto Electrical capacity [MW] | Ubytek mocy elektrycznej Electrical Outage [MW] | Ubytek mocy w gazie ziemnym Gas Outage [MW] | Od From [yyyy-mm-dd hh:mm] | Do To [yyyy-mm-dd hh:mm] | Ubytek mocy elektrycznej Electrical Outage [MW] | Ubytek mocy w gazie ziemnym Gas Outage [kWh] | Od From [yyyy-mm-dd hh:mm] | Do To [yyyy-mm-dd hh:mm] |
| Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. | GT 1 | n]WCD | 292,500 | 48,79 | 48,79 | 270,0 | 2015-08-11 22:20 | 2015-08-14 02:10 | 48,79 | 270,0 | 2015-08-11 22:20 | 2015-08-13 17:18 |
| | GT 2 | n]WCD | | 48,79 | 48,79 | | 2015-08-12 13:42 | 2015-08-14 16:30 | 48,79 | | 2015-08-12 13:42 | 2015-08-14 00:20 |
| | ST | n]WCD | | 31,32 | 31,32 | | 2015-08-11 22:10 | 2015-08-14 06:40 | 31,32 | | 2015-08-11 22:10 | 2015-08-13 20:24 |
| | Razem | | 292,500 | 128,90 | 128,90 | 270,0 | | | 128,90 | 270,0 | | |

*W Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. zainstalowano trzy jednostki wytwórcze: GT1, GT2 i ST o mocy poniżej 50MW każda. Paliwem podstawowym dla turbin gazowych jest gaz ziemny E (GZ-50).