

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości następujące planowane i nieplanowane odstawienia jednostek wytwórczych o mocy powyżej 100 MW.

Planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Planned and unplanned outages of production units Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

| Dane zakładu i podstawowe parametry | | | | | Planowane ubytki mocy | | | | Nieplanowane ubytki mocy | | | |
|-------------------------------------|------------|------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Main information and characteristic | | | | | Planned outages | | | | Unplanned outages | | | |
| Elektrownia / Elektrociepłownia | Jednostka* | Typ | Max. moc zamówiona w gazie ziemnym | Moc osiągalna elektryczna brutto | Ubytek mocy elektrycznej | Ubytek mocy w gazie ziemnym | Od | Do | Ubytek mocy elektrycznej | Ubytek mocy w gazie ziemnym | Od | Do |
| Powerplant | Unit | Type | Gas capacity | Electrical capacity | Electrical Outage | Gas Outage | From | To | Electrical Outage | Gas Outage | From | To |
| - | - | - | [MW] | [MW] | [MW] | [MW] | [yyyy-mm-dd hh:mm] | [yyyy-mm-dd hh:mm] | [MW] | [kWh] | [yyyy-mm-dd hh:mm] | [yyyy-mm-dd hh:mm] |

ROK (YEAR) 2016

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|---------|----------------|---------------|-------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. | GT 1 | n WCD | 310,665 | 48,79 | 48,79 | 290,3 | 2016-02-26 22:20 | 2016-02-27 11:00 | | | | |
| | GT 2 | n WCD | | 48,79 | 48,79 | | 2016-02-27 08:20 | 2016-02-29 06:20 | | | | |
| | ST | n WCD | | 31,32 | 31,32 | | 2016-02-27 08:15 | 2016-02-27 13:00 | | | | |
| | Razem | | | 310,665 | 128,90 | | 128,90 | 290,3 | | | | |
| Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. | GT 1 | n WCD | 310,665 | 48,79 | 48,79 | 290,3 | 2016-08-19 23:20 | 2016-08-26 17:10 | | | | |
| | GT 2 | n WCD | | 48,79 | 48,79 | | 2016-08-10 22:20 | 2016-08-26 08:30 | | | | |
| | ST | n WCD | | 31,32 | 31,32 | | 2016-08-19 23:15 | 2016-08-26 12:40 | | | | |
| | Razem | | | 310,665 | 128,90 | | 128,90 | 290,3 | | | | |

ROK (YEAR) 2017

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|---------|----------------|---------------|-------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. | GT 1 | n WCD | 310,665 | 48,79 | 48,79 | 290,3 | 2017-08-25 23:20 | 2017-09-01 08:30 | | | | |
| | GT 2 | n WCD | | 48,79 | 48,79 | | 2017-08-25 22:20 | 2017-09-01 17:10 | | | | |
| | ST | n WCD | | 31,32 | 31,32 | | 2017-08-25 23:15 | 2017-09-01 12:40 | | | | |
| | Razem | | | 310,665 | 128,90 | | 128,90 | 290,3 | | | | |

*W Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. zainstalowano trzy jednostki wytwórcze: turbina gazowa GT1, turbina gazowa GT2 i turbina parowa ST o mocy poniżej 50MW każda. Paliwem podstawowym dla turbin gazowych jest gaz ziemny E (GZ-