

Planowane i nieplanowane zmiany dyspozycyjności jednostek wytwórczych oraz zmiany zużycia gazu w Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
Planned and unplanned unavailable capacity of production units and gas consumption in Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Informacje ogólne / General information

Uczestnik rynku / Market Participant: Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (ENS)
 Typ jednostki / Unit type: nJWCD (Generating unit that is not a centrally dispatched generating unit)
 Dotknięta instalacja lub jednostka / Affected Asset or Unit: BGP (CHP gas fired)
 Typ paliwa / Fuel Type: GAZ (GAS)
 Strefa cenowa dla energii elektrycznej/ Bidding Zone for Electricity: 10YPL-AREA----S
 Strefa cenowa dla gazu/ Bidding Zone for Natural Gas: PL_E_BAL_AREA
 Moc osiągalna brutto / Electrical capacity: 129 MW
 Max. moc zamówiona w gazie / Max. Gas Capacity: 311 MW
 Uwagi / Remarks: aktualizacja informacji

Data i czas publikacji (Publication date/time): 2017-08-11 00:30

Status (Status): Nowy (New)

Zastępuje publikację (Replaces publication): 2017-02-08 06:45

Elektrownia / Elektrociepłownia	Planowane ubytki mocy Planned outages							Nieplanowane ubytki mocy Unplanned outages						
	Dyspozycyjna (dostępna) moc elektryczna	Ubytek mocy elektrycznej	Planowana moc (pobór) gazu	Nieodebrana moc (pobór) gazu	Przyczyna braku dyspozycyjności	Od	Do	Dyspozycyjna (dostępna) moc elektryczna	Ubytek mocy elektrycznej	Planowana moc (pobór) gazu	Nieodebrana moc (pobór) gazu	Przyczyna braku dyspozycyjności	Od	Do
Powerplant	Electrical Available Capacity	Electrical Unavailable capacity	Gas Available Capacity of Consumption	Gas Unavailable Capacity of Consumption	Reason of Unavailability	From	To	Electrical Available Capacity	Electrical Unavailable capacity	Gas Available Capacity of Consumption	Gas Unavailable Capacity of Consumption	Reason of Unavailability	From	To
-	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	-	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	-	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]

ROK (YEAR) 2017

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. *	116	116	260	240	Planowany postój remontowy turbin	2017-08-18 21:00	2017-09-02 13:30							
--------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

ROK (YEAR) 2018

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. *	116	116	260	240	Planowany postój remontowy turbin	2018-08-03 23:20	2018-08-10 08:30							
--------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

*W Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. zainstalowano trzy jednostki wytwórcze: turbina gazowa GT1, turbina gazowa GT2 i turbina parowa ST o mocy poniżej 50MW każda.

In Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. installed three generation units: gas turbine GT1, gas turbine GT2 i steam turbine ST with power lower than 50MW each.