

**Planowane i nieplanowane zmiany dyspozycyjności jednostek wytwórczych oraz zmiany zużycia gazu w Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o.**  
**Planned and unplanned unavailable capacity of production units and gas consumption in Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.**

**Informacje ogólne / General information**

Uczestnik rynku / Market Participant:

Typ jednostki / Unit type:

Dotknięta instalacja lub jednostka / Affected Asset or Unit:

Typ paliwa / Fuel Type:

Strefa dla energii elektrycznej/ Balancing Zone for Electricity:

Strefa dla gazu/ Balancing Zone for Natural Gas:

Moc zainstalowana / Electrical installed capacity:

Przepustowość w gazie / Technical Capacity:

Uwagi / Remarks:

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (ENS)

nJWCD (Generating unit that is not a centrally dispatched generating unit)

BGP (CHP gas fired) (19W0000000000571)

GAZ (GAS)

10YPL-AREA-----S

21Y000000000087V

112,8 MW

313,584 MWh/h

aktualizacja informacji

Data i czas publikacji (Publication date/time): 03.01.2020 12:00

Status (Status): Nowy (New)

Zastępuje publikację (Replaces publication): 31.12.2020 17:00

| Elektrownia / Elektrociepłownia                        | Planowane ubytki mocy<br>Planned outages |                                 |                            |                                   |                                   |                    |                    | Nieplanowane ubytki mocy<br>Unplanned outages |                                 |                            |                              |                                 |                    |                    |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | Moc elektryczna dostępna                 | Ubytek mocy elektrycznej        | Planowana moc (pobór) gazu | Nieodebrana moc (pobór) gazu      | Przyczyna braku dyspozycyjności   | Od                 | Do                 | Moc elektryczna dostępna                      | Ubytek mocy elektrycznej        | Planowana moc (pobór) gazu | Nieodebrana moc (pobór) gazu | Przyczyna braku dyspozycyjności | Od                 | Do                 |
| Powerplant   | Electrical Available Capacity            | Electrical Unavailable Capacity | Gas Available Capacity     | Gas Unavailable Capacity          | Reason of Unavailability          | From               | To                 | Electrical Available Capacity                 | Electrical Unavailable Capacity | Gas Available Capacity     | Gas Unavailable Capacity     | Reason of Unavailability        | From               | To                 |
| -  | [MWe]                                    | [MWe]                           | [MWh/h]                    | [MWh/h]                           | -                                 | [dd.mm.yyyy hh:mm] | [dd.mm.yyyy hh:mm] | [MWe]   | [MWe]                           | [MWh/h]                    | [MWh/h]                      | -                               | [dd.mm.yyyy hh:mm] | [dd.mm.yyyy hh:mm] |
| Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. * | <b>ROK (YEAR) 2021</b>                   |                                 |                            |                                   |                                   |                    |                    |   |                                 |                            |                              |                                 |                    |                    |
|  | 0  | 113                             | 25                         | 289                               | Planowany postój (planned outage) | 01.01.2021 04:50   | 07.01.2021 04:00   |   |                                 |                            |                              |                                 |                    |                    |
|  | 0  | 113                             | 25                         | 289                               | Planowany postój (planned outage) | 01.10.2021 23:00   | 06.10.2021 08:00   |   |                                 |                            |                              |                                 |                    |                    |
|  | <b>ROK (YEAR) 2022</b>                   |                                 |                            |                                   |                                   |                    |                    |   |                                 |                            |                              |                                 |                    |                    |
| 0  | 113                                      | 25                              | 289                        | Planowany postój (planned outage) | 15.07.2022 23:00                  | 22.07.2022 08:00   |                    |   |                                 |                            |                              |                                 |                    |                    |

\*W Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. zainstalowano trzy jednostki wytwórcze: turbina gazowa GT1, turbina gazowa GT2 i turbina parowa ST o mocy poniżej 50 MWe każda.

In Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. installed three generation units: gas turbine GT1, gas turbine GT2 i steam turbine ST with power lower than 50 MWe each.